



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0429.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Tłumiki akustyczne w wykonaniu higienicznym: prostokątne (TKF, TKF-B, TKF-PD), rurowe (RS)**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal nierdzewną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla pomieszczeń czystych i o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w tym sal operacyjnych (klasy S1), laboratoriów, pomieszczeń w przemyśle elektronicznym i farmaceutycznym

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobu musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym jest on montowany. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

Frapol Sp. z o. o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Frapol Sp. z o. o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2027.12.01 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2027.12.01 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 1 grudnia 2022

The date of issue of the certificate: 1st December 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z mp. M. Jamsheer

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB