



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0057/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **System stalowych przewodów oddymiających typu PD o odporności ogniowej E600 120 (ho) S1500 single: przewody PD, kształtki, tłumiki TKF-PD, przepustnice PD-JHG, kratki ST-PP-S (W)/ST-PP-STR**

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, stal malowaną proszkowo, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: dystrybucji powietrza, gazów pożarowych, dymu w budynkach mieszkalnych, w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Frapol Sp. z o. o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Frapol Sp. z o. o.
30-832 Kraków
ul. Mierzeja Wiślana 8



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.31 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.31 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 31 marca 2021

The date of issue of the certificate: 31st March 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z y. Małgorzata Szroka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH