



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny  
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0552/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: (HRP, HCW)-M(09, 12, 18, 24)(IU, RI, ELWI, EBI, SIE, ELSI), HCC, HCCO, HCFC-M(09, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 55)IU

Zawierający / containing: ABS, HIPS, miedź i inne materiały zgodnie z dokumentacją producenta

Przeznaczony do / destined: chłodzenia, ogrzewania i osuszania powietrza w obiektach mieszkalnych, produkcyjnych i usługowych (w tym branży spożywczej), obiektach służby zdrowia, handlowych, przemysłowych i użyteczności publicznej


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków  
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu  
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AB Klima Anna Sochur Beata Walentyńska-Godzwon  
36-007 Krasne  
Krasne 25C



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.03 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 3 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 3rd December 2020

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*z up. M. Jankiewicz*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH