

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 10/02**  
*DECLARATION OF CONFORMITY CE 10/02*

**Wyrób:** Centrala wentylacyjna ONYX Sky, Passiv, Premium z odzyskiem ciepła, o wartości natężenia przepływu powyżej 1000 m<sup>3</sup>/h  
**Product:** Air handling unit ONYX Sky, Passiv, Premium including heat recover, flow rate above 1000 m<sup>3</sup>/h

**Wytwórca:**  
**Manufacturer:** **FRAPOL Sp. z o.o.** *FRAPOL Sp. z o.o.*  
**ul. Mierzeja Wiślana 8** *8, Mierzeja Wiślana Str.*  
**30-832 Kraków** *30-832 Kraków*

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta  
*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

**FRAPOL Sp. z o.o.** deklaruje, że opisany wyżej wyrób jest zgodny z następującymi dyrektywami:  
*FRAPOL Sp. z o.o. declares herewith that the above described product is in compliance with the following directives:*

<b>2014/35/UE</b>	Dyrektywa Niskich Napięć (LVD) <i>Low Voltage Directive</i>
<b>2014/30/UE</b>	Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) <i>Electromagnetic Compatibility</i>
<b>2006/42/WE</b>	Dyrektywa Maszynowa (MD) <i>Machinery Directive</i>

z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr **1253/2014** w sprawie wykonania Dyrektywy **2009/125/WE**  
*with Commission Regulation (EU) No 1253/2014 implementing Directive 2009/125/EC*

z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) **1254/2014** uzupełniającym dyrektywę **2010/30/UE**  
*with Commission Delegated Regulation (EU) No 1254/2014 supplementing Directive 2010/30/EU*

oraz z następującymi normami:  
*and with the following standards:*

<b>PN-EN 60204-1:2018-12</b>	Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne <i>Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements</i>
<b>PN-EN 60335-2-40:2004</b>	Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo użytkownika Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, klimatyzatorów i odwilżaczy <i>Electric equipment for household and similar appliances - Safety of use - Part 2-40: Detailed requirements concerning electric heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers</i>
<b>PN-EN ISO 12100:2012</b>	Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka <i>Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction</i>
<b>PN-EN 55014-1:2017-06</b>	Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń - Część 1: Emisja <i>Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part1: Emission</i>
<b>VDI 6022-1:2018</b>	Ventilation and indoor-air quality. Hygiene requirements for ventilation and air-conditioning systems and units.

**Numer i nazwa raportu z badań/certyfikatu:**  
*Number and name of research report/certificate*

Certyfikat nr TM 61000432.001 wydany przez TÜV Rheinland, 2019  
*Certificate No TM 61000432.001 issued by TÜV Rheinland, 2019*

Powyzsza deklaracja ma zastosowanie jedynie w przypadku jeśli centrala została zainstalowana zgodnie z DTR oraz nie były w niej dokonywane żadne zmiany.  
*This declaration is applicable only if the air handling unit has been installed according to IOM manual and provided that air handling unit has not been modified in any way.*

Dyrektor Techniczny  
*Technical Director*

  
Kazimierz Szybiński